


PH - H. Kempa  
Władz

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KĘPNIE

Telefony:

- Centrala/fax 62 7823238, 62 7829510
- PPIS w Kępnie 62 7823238, 62 7829510
- tel. alarmowy 693023240
- e-mail psse.kepno@pis.gov.pl
- Stanowisko pracy ds. Higieny Komunalnej 62 7829519
- e-mail higiena.komunalna@psse-kepno.pl



ON-HK.421.232.13.2020

Kępno, dnia 08 oryginal/kopła  
lipca 2020r.

### Ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437t.j.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie:

stwierdza

**w zbadanym zakresie przydatność wody do spożycia przez ludzi,  
produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Grębanin zaopatrujący  
w wodę miejscowości: Baranów, Feliksów, Grębanin, Grębanin – Kol. Druga,  
Grębanin – Kol. Pierwsza, Joanka, Justynka, Lipka, Łęka Mroczeńska, Marianka  
Mroczeńska, Mroczeń, Żurawiniec.**

### UZASADNIENIE

Wodociąg Kępińskie Spółka z o.o. z siedzibą w Kępnie ul. Wrocławska 28 będąca jednostką odpowiedzialną za jakość wody produkowanej i dystrybuowanej przez wodociąg Grębanin zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.) przekazała Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kępnie wyniki analiz wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej.

Próbki wody pobrano zgodnie z ustalonym z właścicielem/zarządcą harmonogramem.

Sprawozdanie z kontroli wewnętrznej:

- Łęka Mroczeńska, sprawozdanie z badań nr 146/W/N z dnia 26.06.2020.r.

uwzględniono także wyniki badań wykonanych w ramach kontroli urzędowej sprawowanej przez organy PIS.

Sprawozdania z kontroli urzędowej:

- Justynka1 , sprawozdanie z badań nr HKL/N-617/2020 z dnia 04.06.2020r.,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie nie stwierdził w zbadanych próbkach przekroczeń w zakresie wykonanych analiz.**

Próbki wody zbadano w zakresie parametrów grupy A

W związku z powyższym woda produkowana przez wodociąg Grębanin w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie w zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.) orzekł jak w sentencji.

Ocenę jakości wody w w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie wydał między innymi w celu poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019r., poz. 1437t.j.).

p.o. Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Kępnie

*Wanda Lepka*  
mgr Wanda Lepka

Otrzymują:

1. Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o., 63-600 Kępno, ul. Wrocławska 28
2. a/a PSSE ON-HK

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy w Baranowie, 63-604 Baranów, ul. Rynek 21

MD