

PK - R. Kępczyński
Włóda

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KĘPNIE**

„WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE”

Sp. z o.o.

Wpł. 30. 11. 2020

Nr 311/.....

Telefony:

- Centrala/fax
- PPIS w Kępnie
- tel. alarmowy
- e-mail
- Stanowisko pracy ds. Higieny Komunalnej
- e-mail

62 7823238, 62 7829510
62 7823238, 62 7829510
693023240
psse.kepno@pis.gov.pl
62 7829519
higiena.komunalna@psse-kepno.pl

ul. Poczтовая 1-3
63-600 Kępno
<http://psse-kepno.pl>

ON-HK.421.236.19.2020

oryginał/kopia
Kępno, dnia 26 listopada 2020r.

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie:

stwierdza

w zbadanym zakresie przydatność wody do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Świba zaopatrujący w wodę miejscowości: Świba, cz. Mianowic, Pustkowie Kierzeńskie, Olszowa

UZASADNIENIE

Wodociągi Kępińskie Spółka z o.o. z siedzibą w Kępnie, ul. Wrocławska 28 będąca jednostką odpowiedzialną za jakość wody produkowanej i dystrybuowanej przez wodociąg Świba zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.) przekazała Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kępnie wyniki analiz wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej.

Próbki wody pobrano zgodnie z ustalonym z właścicielem/zarządcą harmonogramem.

Sprawozdanie z kontroli wewnętrznej:

- Świba 201, sprawozdanie z badań nr 303/W/N z dnia 16.10.2020r. oraz nr 517995/20/WRO, pobór z dnia 13 października 2020r. W pobranej próbce stwierdzono przekroczenie mętności 1,63 FNU, podjęto działania naprawcze do badań, pobrano próbki wody : z punktu zlokalizowanego Świba 201 (sprawozdanie z badań nr 295/W/N z dnia 16 października 2020r); z punktu zlokalizowanego w Świba SUW (sprawozdanie z badań nr 294/W/N z dnia 16 października 2020r); przekroczeń nie stwierdzono

M

W ocenie uwzględniono także wyniki badań wykonanych w ramach kontroli urzędowej sprawowanej przez organy PIS.

Sprawozdania z kontroli urzędowej:

- Mianowice – Hurtownia Kubot , sprawozdanie z badań nr HKL/N-1211/2020, pobór z dnia 13 października 2020r.); w pobranej próbce stwierdzono przekroczenie parametru oznaczenia fizycznego Mętności 1,3 NTU, podjęto działania naprawcze do badań pobrano próbki wody : z punktu zlokalizowanego w Hurtownia Kubot (sprawozdanie z badań nr 347/W/N z dnia 13 listopada 2020r); przekroczeń nie stwierdzono

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie nie stwierdził w zbadanych próbkach przekroczeń w zakresie wykonanych analiz.

Próbki wody zbadano w zakresie parametrów grupy A i B.

W związku z powyższym woda produkowana przez wodociąg Świba w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie w zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.) orzekł jak w sentencji.

Ocenę jakości wody w w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie wydał między innymi w celu poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019r., poz. 1437ze zm.).

p.o. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kępnie
Wanda Lupa
mer Wanda Lupa

Otrzymują:

1. Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o., ul. Wrocławska 28, 63-600 Kępno
2. a/a PSSE ON-HK

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

MT
W