

Ocena twardości wody przeznaczanej do spożycia 2023

Stacja Uzdatniania wody	Stopnie niemieckie	Twardość węglanowa [CaCO ₃]	Skala opisowa
SUW Kępno	16°d	311	Znaczna twardość
SUW Grębanin	16°d	310	Znaczna twardość
SUW Baranów	13°d	245	Średnia twardość
SUW Jankowy	17°d	315	Znaczna twardość
SUW Świba	16°d	313	Znaczna twardość
SUW Mechnice	11°d	208	Średnia twardość
SUW Myjomice	16°d	309	Znaczna twardość

10 – 15 °d – średnia twardość

15 – 20 °d – znaczna twardość

60 – 500 $\frac{mg}{l}$ CaCO₃ - wielkość dopuszczalna wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.07.12.2017r. / DZ.U. 2017, poz.2294