

AKTUALNE WYNIKI BADAŃ WODY UZDATNIONEJ

z dnia 01.04.2026r.

| Parametr | Wartość dopuszczalna* | Nazwa wodociągu | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------|----------|---------|---------|-------|----------|----------|
| | | Kępno | Grębanin | Baranów | Jankowy | Świba | Mechnice | Myjomice |
| Żelazo | 200µg/l | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | 123 | <20 |
| Mangan | 50µg/l | <10 | <10 | <10 | 12 | <10 | 40 | 44 |

* Wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz. U. 2017 poz. 2294.